



ZERTIFIKAT NUMMER: TK46031

TÜV geprüftes Rechenzentrum

PFALZKOM GmbH

Wredestraße 35 | 67059 Ludwigshafen | Germany

Geltungsbereich: Datacenter Rhein Neckar II (DCRN II) am Standort In der Schlicht 4, 67112 Mutterstadt

Verfügbarkeitsklasse: 3

Geltungsbereich: Serverraum 1, Datacenter Rhein Neckar II Standort Mutterstadt.

Verfügbarkeitsklasse 3

Geltungsbereich: Serverraum 2, Datacenter Rhein Neckar II Standort Mutterstadt.

Verfügbarkeitsklasse 4

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass ein Managementsystem unterhalten wird, das Konformität nach den folgenden Regelwerken aufweist:

- DIN EN 50600-1: Allgemeine Konzepte
- DIN EN 50600-2-1: Gebäudekonstruktion
- DIN EN 50600-2-2: Stromversorgung
- DIN EN 50600-2-3: Regelung der Umgebungsbedingungen
- DIN EN 50600-2-4: Infrastruktur der Telekommunikationsverkabelung
- DIN EN 50660-2-5: Sicherungssysteme
- DIN EN 50660-3-1: Informationen für das Management und den Betrieb
- DIN EN 50600-4-1: Überblick über und allgemeine Anforderungen an Leistungskennzahlen

Prüf-/ Auditbericht: TR46031
Prüf-/ Auditgrundlage: TEK0900SY
Laufzeit: **21.07.2024 - 20.07.2026**

Sulzbach/Saar, den 16.07.2024

Zertifizierungsstelle
TÜV Saarland | Am TÜV 11 66280 Sulzbach/Saar

